

FIRE SAFETY CERTIFICATE

NO. R.No.:- F.P.A.6100012174

Dated :30-05-2024

Certified that the **SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL** (name of the building or premises) at **Betul (M.P.) 460001** (address) comprised of **Ground Floor** basement (s) and **G+1 , G+2 Floor**(upper floors) owned / occupied by **SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL run by SETH KASTURCHAND HARAKCHAND PRAMOD DAGA MEMORIAL SAMITI BETUL (M.P.)** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State / UT Fire Service Rules , and verified by the officers concerned of Fire Service on **30-05-2024**(date of inspection) in the presence of **Mr. SHIVSHANKAR MALVIYA** (name and addresses of the Manager / Secretary or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy classes **(b) Educational Building upto class XII** With effect from **30-05-2024** for a period of **1 year (till 29-05-2025)** in accordance with rule and subject to compliance of Conditions.

Issued on **30-05-2024** at **Betul (M.P.) 460001** by

* Strike out whichever is not applicable .



Signature with Seal : _____

Name : Jay Prakash Soni

Designation : Fire Consultant

To,

Principal

SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL

Betul (M.P.) 460001

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to.....
(reasons to be recorded) .

(Name and designation of the authorized signatory)



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012174/FNOC/COL/2024/7717
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Feb-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : KHA. NO. 98/2 SONAGHATI, ITARSI ROAD BETUL (M.P) 460001
BETUL 460001
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8200 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KHA. NO. 98/2 SONAGHATI, ITARSI ROAD, BETUL (M.P.) BETUL
District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100012174 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, बैतूल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैतूल द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012174/FNOC/COL/2024/7717

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Feb-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012174/FNOC/COL/2024/7717
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Feb-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।



Office Of OFFICE OF BETUL COLLECTOR/ FIRE OFFICER
BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012174/FNOC/COL/2024/7717
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 20, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Feb-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : SATPUDA VALLEY PUBLIC SCHOOL

अतः अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, बैतूल एवम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैतूल की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

NARENDRA
KUMAR
SURYAVANSHI
Digitally signed by
NARENDRA KUMAR
SURYAVANSHI
Date: 2024.02.26
19:07:38 +05'30'

Collector / Fire Officer

BHOPAL Division , BETUL
Madhya Pradesh